



项目名称 综合经济技术指标

项目名称	单位	数值	备注
1 总用地面积	m ²	4379.50	
2 净用地面积	m ²	4379.50	
3 总建筑面积	m ²	324.23	
其中 罩棚建筑面积	m ²	135.53	1F, 水平投影一半计
综合用房建筑面积	m ²	188.70	1F
4 基底建筑面积	m ²	459.76	
5 建筑密度	%	10.50	
6 容积率		0.07	
7 绿地率	%	36.11	

- 1 图中所注距离：建筑指墙外皮，道路指路缘石内沿。
- 2 图中所注坐标：建筑物为外墙交点坐标。
红线为用地红线折点坐标。
- 3 图中所注坐标、标高均以米为单位。
- 4 图中H表示：建筑主体室外地坪至屋面面层。

主要建(构)筑物	
序号	名称
①	站房
②	加液机
③	LNG围堰区
④	罩棚
⑤	放散管
⑥	道路、混凝土
⑦	绿化

图例

	新建建筑物		出入口
	实体围墙		道路
	原地面标高		绿化
	有盖排水沟		

说明

- 1、本工程设计为三级加气站，储罐为立式储罐，储罐容积60m³。属于甲类危险场所。
- 2、图中所注尺寸均以米为单位。图中建筑坐标为外墙交点坐标。
- 3、图中大地坐标由业主提供，为2000坐标系。
- 4、本站总图布置依据甲方提供的地形图以及以下规范：
《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012；
《建筑设计防火规范》 GB0016-2014(2018年版)
- 6、围墙为高度不低于2.2米的非燃烧实体墙，面向道路一侧为开敞式。
- 7、站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6%，且宜坡向站外。
- 8、站内不得种植油性植物。

CPE 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司
设计证书号 A111001641 勘察证书号 010065-kj

制图	闫晶晶	建设单位	邯郸滏通华港燃气有限公司
设计	闫晶晶	项目名称	广平县东王封加气(LNG)站
校对	闫晶晶	总平面图	
审核	闫晶晶		
审定	闫晶晶		
阶段	施工图	CADD号	DD13095-DWG-0000总01-01
比例	1:500	文件号	DWG-0000总01-01
日期	2022.08	项目号	CPENC-DD13095

1 版